

Uzgadnia się projekt / koncepcję przyłączenia ~~zgodnie z załącznikiem 1~~ do istniejącej sieci TP S.A. ul. Parkowa
.....
zgodnie z propozycją projektanta / załączoną mapą oraz obowiązującymi przepisami.
Należy uaktualnić naniesienie uzbrojenia w okresie 3 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem robót. Prace ziemne w pobliżu sieci telekom. należy wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności i pod nadzorem służb technicznych TP S.A.
Należy powiadomić TP S.A. w Łodzi ul. Wodna 10 o przystąpieniu do robót 5 dni przed ich rozpoczęciem. Niedopełnienie powyższych warunków w przypadku uszkodzenia urządzeń łączności narazi wykonawcę na pokrycie strat związanych z ich naprawą i przestojem łączy.
Uzgodniono bez uwag / uzgodniono z uwagami

Kanalizacja telefoniczna "2x" zabezpieczyć
na szerokości ul. Parkowej murami
dwudzielnymi typu ARO I ARO PS.
Kabel "1" doziemny zabezpieczyć mur
dwudzielnym typu ARO I ARO PS
04.08.2009.

Telekomunikacja Polska SA
Obsługa Klienta
Centrum Innowy
Inicjatywa Klienta
towice
Pionier
Technik
ul. Ordona 13
13.08.2009